



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555 телефон/факс: (813-67) 58-756
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

д. Ларьян

« 20 » апреля 2018 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 31- 2119-1219/ПР**

Предписание выдано: Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 31-2119/Рк от 26.03.2018.

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Мельников Александр Станиславович.

Наименование организации: государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области «Ларьянская я школа интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», (сокращенное название ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат».

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат» Тосина Надежда Леонидовна.

Дата и время проведения проверки: с 11 час. 00 мин 02.04.2018 до 16 час. 00 мин. 20.04.2018 по адресу: 187642, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Ларьян, Торфяной переулок, д. 11 Г.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 20.04.2018 № 31-2119-2509/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Содержание мероприятия	Ссылка на пункт действующих нормативно-правовых актов и нормативных документов, содержащих обязательные требования	Сроки исполнения
1.	В нарушение требований ПТЭЭП, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Сергеева Ольга Юрьевна, в непосредственном подчинении которой, согласно должностной инструкции, находится электротехнический персонал с группой по электробезопасности 4, не имеет группы по электробезопасности, не проходила проверку знаний норм и правил работы в электроустановках по данному месту работы.	п.1.4.3 ПТЭЭП	10.09.2018
2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	п.п.1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	10.09.2018
3.	Не обеспечен установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения дизель генераторной установки, АД-150 WD615,46D (спальный корпус), напряжение на дизель генераторную установку подано без оформления разрешения на допуск в эксплуатацию органа Ростехнадзора.	п.п.1.2.6, 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП	10.03.2019
4.	Не обеспечена требуемая надежность электроснабжения электроприемников 2 категории учебного корпуса	п.1.8.9 ПТЭЭП, п. 1.2.6 ПУЭ	10.03.2019
5.	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9 ПТЭЭП	10.09.2018
6.	Не ведется журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	п.1.8.9 ПТЭЭП п.2.1.13, Приложение № 2 ПОТ	10.09.2018
7.	Не назначен ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодической проверки и ремонта переносных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п.3.5.10 ПТЭЭП	10.09.2018
8.	Не подвергаются периодической проверке переносные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним.	п.3.5.11 ПТЭЭП	10.09.2018
9.	Отсутствует годовой план (график) ремонтов основного оборудования электроустановок.	п.1.6.3 ПТЭЭП	10.09.2018
10.	Отсутствует график осмотров воздушных линии 0,4 кВ.	п.2.3.8 ПТЭЭП	10.09.2018
11.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств зданий ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная (коррекционная) школа-интернат» от пыли и	п.2.2.17 ПТЭЭП	10.09.2018

	грязи.		
12.	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сетей освещения зданий.	п.2.12.12 ПТЭЭП	10.09.2018
13.	Не проводится техническое обслуживание установок наружного освещения персоналом ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат», договор на техническое обслуживание и ремонт со специализированной организацией не заключен.	п.2.12.18 ПТЭЭП	10.09.2018
14.	Отсутствует местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электроустановках.	п.п.1.5.19, 1.8.1, 1.8.9 ПТЭЭП	10.09.2018
15.	В местах ввода заземляющих проводников в здания отсутствуют опознавательные знаки.	п.2.7.2 ПТЭЭП,	10.09.2018
16.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.	п.1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	10.09.2018
17.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	п.1.2.6 ПТЭЭП, «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п.1.4.2, Приложение 2	10.09.2018
18.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.п.1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	10.09.2018
19.	Отсутствует перечень профессий и должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП	10.09.2018
20.	Отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок.	п.1.8.9 ПТЭЭП	10.09.2018
	Учебный корпус		
21.	На дверях большей части щитов освещения отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, а также их диспетчерские наименования.	п.2.12.5 ПТЭЭП	10.09.2018
22.	В щитах освещения частично отсутствует маркировка (нумерация) автоматических выключателей, соответствующая надписям, обозначающим наименование присоединений.	п.1.1.28 ПУЭ	10.09.2018
23.	В щитах освещения частично отсутствует наименование электроприемников получающих питание от групповых автоматических выключателей.	п.2.12.5 ПТЭЭП	10.09.2018
24.	В коридорах не исправны дверцы щитов освещения.	п.2.2.4 ПТЭЭП	10.03.2019

	Спальный корпус		
25.	На дверях большей части щитов освещения отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, а также их диспетчерские наименования.	п.2.12.5 ПТЭЭП	10.09.2018
26.	В щитах освещения частично отсутствует маркировка (нумерация) автоматических выключателей, соответствующая надписям, обозначающим наименование присоединений.	п.1.1.28 ПУЭ	10.09.2018
27.	В щитах освещения частично отсутствует наименование электроприемников получающих питание от групповых автоматических выключателей.	п.2.12.5 ПТЭЭП	10.09.2018

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145);

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России 12.12.2013 № 30593)

ПУЭ - Правила устройства электроустановок (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204).

Информировать Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде на имя руководителя о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения).


Представить в письменном виде в Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора на имя руководителя в срок до 11.09.2018 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания с приложением документов, фото-видеоматериалов.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Предписание получил:

и.о. директора ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат»  Н.Л. Тосина
«___» _____ 2018 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

Государственный инспектор
Тихвинского ОЭиН


А.С. Мельников

(подпись проверяющего)

И.о. директора ГКОУ ЛО «Ларьянская
школа-интернат»

 Н.Л. Тосина

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тихвинского ОЭиН


А.С. Мельников

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)